

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute de trecere către DELGAZ GRID S.A., prin ocuparea definitivă și temporară a unor suprafețe de teren din domeniului public al comunei Marginea, pentru realizarea obiectivului „Alimentare cu energie electrică spațiu comercial – magazin PENNY aparținând S.C. ELECTROCAR S.R.L. din comuna Marginea str.Calea Rădăușului nr.36-A, județul Suceava”

Consiliul local al comunei Marginea, județul Suceava.

Având în vedere:

-Referatul de aprobare întocmit de domnul Gheorghe Lazar- primarul comunei, înregistrată cu nr.12.850 din 18.09.2025;

-Raportul Compartimentului urbanism, disciplina în construcții și administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 12.851 din 18.09.2025;

-cererea DELGAZ GRID SA prin SC CONSENS SRL înregistrată cu nr.12.814 din 17.09.2025 de solicitare transmitere teren în folosință SC DELGAZ GRID SA;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină Consiliului local înregistrat cu nr.39 din 26.09.2025;

-prevederile art.12, alin. (2) lit.a) și lit.c) și alin. (4), art. 109 lit.a) și lit.c), art. 111 alin. (1) și ale art.130 alin.(2) lit.h) din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6) lit.a), art.139 alin.(2) și art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă acordarea cu titlu gratuit dreptul de uz și servitute de trecere către DELGAZ GRID S.A., prin ocuparea definitivă și temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Marginea, pentru realizarea obiectivului „Alimentare cu energie electrică spațiu comercial – magazin PENNY aparținând S.C. ELECTROCAR S.R.L., din comuna Marginea str. Calea Rădăușului nr.36-A, județul Suceava”, astfel:

(1)-Cu titlu gratuit dreptul de uz și servitute de trecere asupra terenului în suprafață de 4,5 mp ocupat pe durata existenței instalațiilor.

(2)-Cu titlu gratuit dreptul de servitute asupra terenului în suprafață de 450 mp ocupat temporar pe durata existenței lucrărilor, conform Memoriului de prezentare din anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2– Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Florin LUNGU




Marginea
29 septembrie 2025
Nr.77

Contrasemnează:
Secretar general comună,
Adrian-Valentin Onoșul

SC CONSENS SRL Compartiment proiectare	Lucrarea nr: 6A / 2025
	Faza : Obținere ACORD TEREN Cons.Local Marginea
	Alimentare cu energie electrica SPATIU COMERCIAL (magazin Penny) apartinand SC ELECTROCAR SRL din com. Marginea, str. Calea Radautiului, nr. 36A , jud. Suceava

MEMORIU DE PREZENTARE



I. Denumirea proiectului

" Alimentare cu energie electrica SPATIU COMERCIAL (magazin Penny) apartinand SC ELECTROCAR SRL din com. Marginea, str. Calea Radautiului, nr. 36A , jud. Suceava " .

II. Titular :

SC CONSENS SRL Radauti pentru **SC DELGAZ GRID SA** .

Adresa postala a societatii SC CONSENS SRL : Radauti , str. Berariei , nr.2 , jud. Suceava.

Nr. Telefon : 0740221100, adresa de e-mail consenselectric@yahoo.com

Numele persoanelor de contact Ing. Gherase Viorel in calitate de administrator al SC CONSENS SRL ;

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

a) Rezumatul proiectului

Solutia de alimentare cu energie analizata :

Lucrări pentru realizarea instalatiei de racordare :

- Montare, in Racord LEA 20 kV la PTA 10 Marginea (din LEA 20 kV Radauti - Sucevita), intre bornele nr. 3 si 4, la cca 13 m fata de stalpul nr. 3, a unui stalp tip SC 15014 (numerotat 4), echipat cu o consola de sustinere si o consola de derivatie prevazute cu legaturi duble cu izolatoare din materiale compozite. Stalpul numarul 4 se va reinscrie la 5 iar stalpul numarul 5 cu 6;
- Racord LEA 20 kV nou, de la borna nr. 4 din Racord LEA 20 kV la PTA 10 Marginea (din LEA 20 kV Radauti-Sucevita) realizat cu conductoare OL-AL 3x70/12 mmp, cu montare, la cca 5 m fata de borna nr. 4, a unui stalp tip SC15014, numerotat cu 1, echipat cu un separator orizontal, tripolar, de exterior, tip STEPno 24kV/400A/25A, prevazut cu un singur dispozitiv de actionare (AME), legat la o priza de pamant poligonala, cu rezistenta de dispersie sub valoarea de 4 ohm.
- Pe conductoarele racordului 20 kV proiectat, in portiunea cuprinsa intre stalpul nr. 4 si stalpul nr. 1 propus, se va monta un set de dispozitive de semnalizare avarii (DSA) 20 kV.

Lucrări in instalatia de utilizare :

- Racord electric aerian 20 kV de la stalpul cu separator nr. 1 propus, realizat cu conductoare OL-AL 3x70/12 mmp, cu montare, la cca. 5 m fata de stalpul cu separator, a unui stalp tip SC 15014 (numerotat cu 2) echipat cu o consola de intindere, prevazuta cu legaturi duble si CTE 20 kV + Descarcatoare Zn-O pentru trecerea racordului aerian 20 kV in LES 20 kV, legat la o priza de pamant poligonala cu rezistenta de dispersie sub valoarea de 1 ohm.

SC CONSENS SRL Compartiment proiectare	Lucrarea nr: 6A / 2025
	Faza : Obținere ACORD TEREN Cons.Local Marginea
	Alimentare cu energie electrica SPATIU COMERCIAL (magazin Penny) apartinand SC ELECTROCAR SRL din com. Marginea, str. Calea Radautiului, nr. 36A , jud. Suceava

- Pe acest stalp se va monta celula aeriana de masura 20 kV care va respecta respecta ST_168.
- Racord LES 20 kV nou, de la borna nr. 2 propusa, realizat cu cabluri tip NA2XS(FL)2Y 3x(1x150/25 mmp), in lungime de cca. 300 m, cu montare, la consumator, a unui post de transformare PT 20/0,4 kV Proiectat Marginea, echipat cu doua celule 20 kV, o celula de linie echipata cu separator de sarcina (+CLP) si o celula trafo, prevazuta cu separator de sarcina (+ doua CLP-uri) si cadru de sigurante fuzibile cu In sigurante=16 A, transformator de putere 20/0,4 kV 250 kVA si tablou de distributie.
- PT 20/0,4 kV propus se va lega la o priza de pamant poligonala, a carei rezistenta de dispersie nu va depasi valoarea de 1 ohm;
- Plecare/Plecari LES j.t. din PT proiectat, realizate cu cabluri subterane, dimensionate in conformitate cu puterea maxim simultan absorbita aprobata.

Lucrări de intarire retea :

- Montare, pe stalpul nr. 1 al racordului LEA 20 kV la PTA 10 Marginea (din LEA 20 kV Radauti-Sucevita), a unui separator de derivatie orizontal, tripolar, de exterior, tip STEPno 24kV/400A/31,5A, legat la o priza de pamant poligonala, cu rezistenta de dispersie sub valoarea de 4 ohm.

b) Justificarea necesitatii proiectului :

Proiectul este necesar alimentarii cu energie electrica a Spatiului Comercial apartinand SC ELECTROCAR SRL din com. Marginea , judetul Suceava.

c) Valoarea investitiei :

Valoarea totala a lucrarilor este stabilita pe baza de antemasuratori si specificata in devizul general al lucrarii .

d) Perioada de implementare propusa

anul 2025

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului

Se gasesc in partea desenata a proiectului

f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect

Caracteristicile principale ale constructiilor :

- **Stalpi LEA 20 KV**
Sunt stâlpi din beton armat vibrat precomprimat și armat centrifugat cu următoarele caracteristici:
 - **moment capabil**
- SC 15014 - 13077/13077 daNm
 - **lungime**
- SC 15014 - 12 m

SC CONSENS SRL Compartiment proiectare	Lucrarea nr: 6A / 2025
	Faza : Obținere ACORD TEREN Cons.Local Marginea
	Alimentare cu energie electrica SPATIU COMERCIAL (magazin Penny) apartinand SC ELECTROCAR SRL din com. Marginea, str. Calea Radautiului, nr. 36A , jud. Suceava

- **Conductoare LEA 20 KV**
 - conductoare funie din Ol-Al , cu sectiunea de 70/12 mmp
 - sectiunea reala a conductorului 56,3 mmp
 - forta de rupere 88 KN
 - curentul maxim admisibil 205 A
- **Separator tripolar de exterior 24 kV tip (STE Pno-24kV)**
 - cu doua izolatoare pe faza
 - montaj orizontal (no)
 - tensiunea nominala : 24 KV
 - curentul nominal : 400 A
 - capacitate de rupere sub sarcina 31,5 A
- **Izolatie 20 KV**
 - Compozita
- **Izolator compozit tip tija pentru LEA 20kV**
 - material izolație separator: compozit (rășină sau cauciuc siliconic).
 - lungimea liniei de fugă: zona II (20mm/kV) 480 mm;
 - tensiunea maxima de serviciu a rețelei 24 kV
 - lungimea 392 mm
 - tensiunea de tinere la impuls de trasnet 1,2/50 170 KV
 - masa 0.910 Kg
- **Capete terminale MT :**
 - tensiunea $U_0/U_n/U_{max}$: 12/20/24 kV;
 - tensiunea de ținere la frecvență industrială 5 min.(uscat): min 54 kV;
 - tensiunea de ținere la frecvență industrială 1 min.(umed): min 48 kV;
 - tensiunea de ținere curent continuu 15 min.(uscat): min 72 kV;
 - tensiunea de ținere la impuls 1,2/50 μ s: max 125 kV.
- **Descărcătoare Zn-O MT :**
 - tensiunea cea mai ridicată a rețelei U_m : 24 kV;
 - tensiunea de funcționare continuă – U_c : min. 24 kV;
 - tensiunea nominală – U_r : min. 30 kV;
 - supratensiunea temporară admisă (kV):
 - la 1 secundă: min. 1.31 U_c ;
 - la 10 secunde: 1.25 U_c .
 - capacitatea de absorbție a energiei E/U_c : min 2.5 kJ/kV;
 - curentul nominal de descarcare, 8/20 μ s: min 10 kA_{max};
 - curent de impuls, 2000 μ s: min 250 A_{max};
 - curent de impuls, 4/10 μ s: min 10 kA_{max}.

SC CONSENS SRL Compartiment proiectare	Lucrarea nr: 6A / 2025
	Faza : Obținere ACORD TEREN Cons.Local Marginea
	Alimentare cu energie electrică SPATIU COMERCIAL (magazin Penny) apartinand SC ELECTROCAR SRL din com. Marginea, str. Calea Radautiului, nr. 36A , jud. Suceava

- **LES MT :**
LES 20 kV se montează subteran, în treflă, în profil tip M, la adâncimea minimă de 0,8 m, între două straturi de nisip de câte 10 cm fiecare, avertizat cu plăci PVC inscripționate. Pentru marcarea schimbării direcției cablului, la ieșiri / intrări din / în LEA 20 kV sau la intersecții cu alte utilități, se vor utiliza borne din beton, conform STAS 9570/1.

Cablul monopolar utilizat la LES 20 kV propusă, are următoarele caracteristici:

- tensiunea maximă de funcționare: 24 kV;
- secțiunea transversală a conductorului: 150 mmp;
- secțiunea transversală a ecranului de Cu: 25 mmp;
- curentul nominal transportat la funcționare normală: 320 A;
- în condiții de scurtcircuit: curentul de scurtcircuit de limitare termică pentru durata de scurtcircuit de 1 secundă: 14 kA, iar pentru ecran Cu: 5.1 kA;
- durata estimată de viață: 50 ani.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

La acest proiect nu sunt necesare lucrari de demolare ..

V. Descrierea amplasarii proiectului

Lucrarile ce fac obiectul acestui proiect sunt amplasate in intravilanul com. Marginea , judetul Suceava. In zona lucrarilor nu exista situri arheologice sau rezervatii naturale .

VI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

După execuția lucrărilor proiectate, pământul și molozul rezultate în urma pozării liniei electrice subterane LES de medie tensiune și a montării stălpilor tip SC 15014 , vor fi transportate de către constructor în locurile stabilite de comun acord cu Primăria com. Marginea .

Se va acorda o atenție deosebită refacerii tuturor spațiilor verzi afectate de lucrări.

Constructorul are obligația de a reda terenul în starea și condițiile inițiale.

Instalațiile electrice proiectate nu sunt amplasate în zone împădurite, în apropiere de râuri și nu afectează mediul înconjurător.

Punerea în funcțiune a instalațiilor electrice proiectate este condiționată de prezentarea de către constructor a documentelor prin care se atestă că deșeurile nevalorificabile au fost depozitate definitiv, într-un spațiu desemnat de Primaria com. Marginea .

SC CONSENS SRL Compartiment proiectare	Lucrarea nr: 6A / 2025
	Faza : Obținere ACORD TEREN Cons.Local Marginea
	Alimentare cu energie electrica SPATIU COMERCIAL (magazin Penny) apartinand SC ELECTROCAR SRL din com. Marginea, str. Calea Radautiului, nr. 36A , jud. Suceava

VII. Anexe piese desenate

Piese desenate sunt Planul de incadrare in zona si Planul de situatie si acestea sunt anexate la documentatie in Partea desinata .

Intocmit
Ing. Galan Florin

Verificat
Ing. Gherase Viorel